CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. 113867/09.08.2021

APROBAT
Florin Stefan VASILE
Director general

Documentatie tehnica

Achizitie echipamente de aer conditionat

1 INTRODUCERE

Documentatia tehnica face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
În cadrul acestei proceduri, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 îndeplineşte rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din documentatia tehnica şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1. **Obiectul** contractului îl reprezintă furnizarea, montare si demontare echipamente de aer conditionat**, pentru anul 2021**

Anexa 1: la prezenta documentatie tehnica cuprinde **descrierea detaliată a produselor** - caracteristicile tehnice;
Anexa 2: la prezenta documentatie tehnica cuprinde **locaţiile unde se va face livrarea, demontarea si montarea echipamentelor de aer conditonat** pentru centrele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2;
Anexa 3: la prezenta documentatie tehnica cuprinde **cantităţile necesare de echipamente de aer conditionat.**

2.2. **Perioada** pentru care se solicită încheierea contractului: **31.12.2021.**

2.3. **Procedura se derulează pe loturi: Nu**

3. MODIFICAREA CONTRACTULUI:

3.1. Orice modificare a contractului se poate face prin act adiţional şi numai în timpul perioadei de execuţie a contractului. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de contractul iniţial. Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adiţional la contract, indiferent de procentul în care această realocare este cerută.

3.2. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent și a căror durată de îndeplinire expiră la 31 decembrie, în condițiile art. 165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

3.3. Pe toată perioada de derulare a contractului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul să suplimenteze sau să diminueze cantitățile prevăzute inițial, conform prevederilor legale în vigoare, modificările urmând a fi comunicate și prestatorului.

3.4. Pe toata durata contractului, furnizorul este obligat sa livreze numai produse de la producatorul declarat in propunerea tehnica. Schimbarea produsului si a producatorului se poate face doar cu acceptul autoritatii contractante si numai daca produsele sunt superioare calitativ fata de cele ale producatorului initial.

4.DESCRIEREA PRODUSELOR

4.1. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile documentatieie tehnice va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din documentatia tehnica. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în documentatia tehnica, sau care nu satisfac cerințele documentatiei tehnice este considerată neconformă. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea de "sau echivalent".

4.2. Descrierea detaliată a produselor este făcută în **Anexa nr. 1** la prezenta documentatie tehnica care este parte integrantă din acesta, denumită în continuare **Anexa 1**.

4.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport si montarea sunt asigurate de catre furnizor.

4.3.1. <u>Livrarea si punerea in functiune a produselor:</u>

4.3.1.1. Furnizorul trebuie să asigure produsele menționate, la locațiile prevăzute în prezenta documentatie tehnica. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de autoritatea contractantă.

4.3.1.2. Comenzile vor fi lansate în scris (prin fax sau email), de comun acord cu furnizorul.

4.3.1.3. Cantitățile comandate vor putea începe cu 1 buc., în funcție de necesar .

4.3.1.4. Se va avea in vedere la intocmirea ofertei financiare, costurile pentru demontarea echipamentelor de aer conditionat vechi si montarea echipamentelor de aer conditionat cu trasee de 10 m lungime conform Anexei 3.

4.3.1.5. De asemenea se va avea in vedere necesitatea instalarii echipamentelor de aer conditionat la inalatime.

4.3.1.6. Furnizorul trebuie să asigure punerea in functiune a echipamentelor de aer conditionat, in locațiile prevăzute în Anexa.2. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de autoritatea contractantă.

4.3.1.7. Zilele de livrare si montare: luni-vineri între orele 8.00 – 13.00.

4.3.1.8. Se vor întocmi facturi pentru fiecare locație în parte.

4.3.1.9. Celelalte documente care țin de organizarea și desfășurarea furnizării, se întocmesc de către ofertant, în forma convenită cu achizitorul, cu respectarea prevederilor legale.

4.3.1.10. Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la adresele indicate de Autoritatea Contractantă.

4.3.1.11. Fiecare produs va fi însoțit de toate documentele solicitate și necesare pentru demonstrarea calității și conformității.

4.3.1.12. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

4.3.2. Calitatea produselor :

4.3.2.1. Calitatea produselor se garantează obligatoriu de către ofertant pe baza certificatelor de calitate (de conformitate – din partea producătorului) si certificat de garanție.

4.3.2.2. Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a celor depreciate .

4.3.2.3. Nu vor fi acceptate produsele care nu sunt conforme standardelor sau specificației tehnice de produs.

4.3.2.4. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele neconforme, beneficiază de o noua perioadă de garanție, care curge de la data înlocuirii produsului.

4.3.2.5. Costurile suplimentare determinate de testarea calității bunurilor (dacă este cazul) vor fi suportate de către furnizori, în cazul în care, produsele sunt declarate neconforme sau de calitate inferioară celei solicitate în prezentul caiet de sarcini.

4.3.2.6. Termenul de valabilitate este limita de timp/data stabilită de producător până la care produsul ofertat își păstrează caracteristicile specifice inițiale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și păstrare.

4.3.2.7. Fiecare produs va fi însoțit la livrare de certificat de calitate și declarație de conformitate.

4.3.2.8. Autoritatea contractantă poate respinge marfa dacă la recepția calitativă constată că produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.

4.3.3. Ambalajul :

4.3.3.1. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

4.3.3.2. Ambalajele trebuie să asigure păstrarea integrității și calității produsului pe timpul depozitării și transportului;

4.3.3.3. Atât materialul de ambalat cât și pachetele trebuie să fie curate, uscate, în stare bună, fără insecte sau mirosuri anormale, capabile să asigure calitatea și durabilitatea produsului.

4.3.3.4. Materialele de ambalare și ambalajele trebuie să fie depozitate în condiții în care să nu scadă calitatea, iar înainte de utilizare să fie verificate din punct de vedere al defectelor, curățeniei și mirosului.

4.3.3.5. Ambalajele individuale vor fi imprimate și/sau prevăzute cu etichete atașate astfel încât să nu se poată schimba. Toate informațiile necesare trebuie să fie tipărite astfel încât să fie imposibilă schimbarea sau îndepărtarea lor fără a lasă urme vizibile.

4.3.3.6. Se impune păstrarea integrității ambalajului.

4.3.4. Transportul

4.3.4.1. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi transportate în condiții care să respecte normele în vigoare.

4.3.4.2. Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

4.3.4.3. Fiecare transport va fi însoţit de certificat de calitate şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.

4.3.4.4. Destinaţia de livrare este menţionată în **ANEXA 2** la prezenta documentatie tehnica.

4.3.5. Etichetarea produselor

4.3.5.1. Etichetele reprezintă orice element (material) scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat care conţine elemente de identificare a produsului si care insoţeste ambalajul produsului.

A.Elemnte de identificare a produsului:

~denumirea produsului
~denumirea produsului sau a mărcii de fabrică
~denumire importatorului
~calitatea produsului
~numarul standardului de fabricaţie sau a normei tehnice
~data fabricaţiei .

B.Elemente de informare a consumatorilor:

~condiţii de păstrare
~indicaţii de utilizare

Eticheta va fi in limba romana si trebuie să conţină în mod obligatoriu:

- denumirea produsului,
- denumirea şi/sau marca producătorului,
- cantitatea
- termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate sau data-limită de consum,
- principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia,
- modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare,

4.3.6. Asigurare pe durata transportului : Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

4.3.7. Montarea si demontarea echipamentelor de aer conditionat

4.3.7.1. Operatiile de demontare si montare vor fi desfăsurate de personal calificat, absolventi ai cursurilor de calificare pentru meseriile frigotehnist, instalator instalatii de ventilare si conditionare eliberate de Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania

4.3.7.2. Demontare/montare si punerea in functiune pentru echipamentele de aer conditionat se va face cu echipe specializate ale autoritatii contractante.

4.3.7.1 Demontare se va face fara pierderi de freon, agentul refrigerant se recupereaza in compresorul unitatii exterioare, la reinstalare va avea aceeasi cantitate de freon, la remontare este strict necesar verificarea presiunii de functionare a instalatiei

5. RECEPTIA PRODUSELOR

- Recepţia produselor se va face pe bază de notă intrare recepţie semnată de reprezentanţii beneficiarului.

- Recepția cantitativă și calitativă se va realiza după livrarea si punerea in functiune a produselor la locația indicată de Autoritatea Contractantă și constă în:
  - verificarea concordanței între produsele livrate și specificațiile tehnice din contract/caietul de sarcini;
  - verificarea concordanței certificatelor de calitate a produselor și a termenelor de garanție;
  - verificarea cantităților de produse conform facturii fiscale ce însoțește marfa.
- Autoritatea contractantă poate respinge marfa dacă la recepția calitativă constată că produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.
- ***Daca furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să înlocuiască produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul și de a pretinde plata de daune interese.***
- Termenul de verificare și de acceptare a produselor este de 2 zile lucrătoare.

6. DOCUMENTE CARE VOR ÎNSOȚI OFERTA TEHNICĂ

6.1. Prin propunerea tehnică, ofertanții vor prezenta descrierea detaliată a produselor ofertate precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

6.2. Prin propunerea tehnică, în ceea ce privește descrierea tehnică a produselor, ofertanții vor trebui să întocmească un tabel în care vor fi prezentate comparativ, specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă cu specificațiile tehnice propuse de ofertant;

Nr. crt.	Denumirea produsului conf. documentatiei tehnice - anexa nr. 1	Denumirea produsului ofertat	Denumirea producătorului pentru produsul ofertat	Caracteristici tehnice minimale solicitate de Autoritatea Contractanta menționate în anexa nr. 1 la prezenta documentatie tehnica	Caracteristici tehnice propuse de ofertant	Cantitatea maximă de produs conform contractului

6.3. Tabelul de mai sus se va semna de către ofertant.

6.4. Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu toate caracteristicile menționate în specificațiile tehnice, pentru care ofertantul depune oferta.

6.5. În cadrul propunerii tehnice se vor oferi informații suficiente, verificabilitate și ușor de comparat, precum denumirea comercială a produsului, denumirea și/marca producătorului, principalele caracteristici tehnice și calitative și modul de păstrare.

6.6. Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate eliberate de producător, care sa conțină specificații tehnice, pentru produsele solicitate in Anexa nr. 1 la documentatia tehnica.

6.7. Pentru toate pozițiile se va menționa denumirea și producătorul.

6.8. De asemenea se solicitată operatorilor economici completarea și semnarea următorului calendar cu termene de livrare de la lansarea comenzilor, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire locație /Adresa de facturare	Punct de instalare	Termen de instalare	Plata se va face în maxim 30 zile de la data emiterii facturii

6.9. Tabelul de mai sus se va semna de către ofertant.

6.10. Pentru toate pozițiile ofertate se va prezenta eticheta din care să reiasă toate informațiile solicitate la punctul 4.3.5.1 din prezenta documentatie tehnica.

6.11. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere privind respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului și fiscalitatea (www.mmssf.ro, www.mmediu.ro, www.mfinante.ro).

6.12. Activitațile vor fi desfăsurate de personal calificat, absolventi ai cursurilor de calificare pentru meseriile frigotehnist, instalator instalatii de ventilare si conditionare eliberate de Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania.

7. LEGISLAȚIE

7.1. Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor cu toate modificarile si completarile ulterioare;

7.2. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora cu toate modificarile si completarile ulterioare;

7.3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor cu toate modificarile si completarile ulterioare;

7.4. Ordinul nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medical.

7.5 Legea nr 316/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.6 H.G nr. 1425/2006 – normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr 319/2006, completate si modificate prin H.G nr 955/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR
DIRECTIA ADMINISTRATIV
Ing. Ana LIXANDRU

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
Ing. Cristina NEGRU

Întocmit
Inspector specialitate
Andrei RADULESCU

Anexa 1

Tip 1 SPECIFICATII TEHNICE

ECHIPAMENTE DE AER CONDITIONAT 12000 BTU

- Utilizare rezidentiala
- Montare pe perete
- Suprafata de acoperire minim 30 mp
- Capacitate generala BTU minima 12000
- Capacitate de incalzire minim 12000 BTU
- Capacitate de racire minim 112900 BTU
- Clasa energetica de racire minim A++
- Clasa energetica minima de incalzire A+
- Temperatura minima de operare racire minim -10 gr
- Temperatura maxima de operare racire minim 46 gr
- Temperatura minima de operare incalzire minim -15 gr
- Temperatura maxima de operare incalzire minim 18 gr
- Cu filtru lavabil, anti bacterian
- Minim 4 trepte viteza
- Tehnologie compresor inverter
- Coeficient SEER minim 6,2
- Coeficient SCOOP minim 4
- Tensiune alimentare 220V
- Nivel de zgomot unitate interioara maxim 20 dB prima treapta
- Functie de racire
- Functie de incalzire
- Functie de dezumidificare
- Functie ventilare
- Garantie minim 24 luni
- Telecomanda, manual utilizare
- Garantie minim 24 luni
- Se va avea in vedere la intocmirea ofertei financiare costurile pentru demontarea echipamentelor de aer conditionat vechi si montarea echipamentelor de aer conditionat noi, si kit-ul de montare pentru acestea.
- De asemenea se va avea in vedere necesitatea instalarii echipamentelor de aer conditionat la inaltime si cu traseu frigorific de pana la 10 metri lungime.

Tip 2 SPECIFICATII TEHNICE

ECHIPAMENTE DE AER CONDITIONAT 18000 BTU

- Utilizare rezidentiala
- Montare pe perete
- Pentru incaperi de minim 50 mp
- Capacitate generala BTU minim 18000 btu
- Capacitate de racire minim 18000 btu
- Clasa de eficienta energetica pentru racire minim A ++
- Clasa de eficienta energetica pentru incalzire minim A+
- Temperatura minima de operare racire minim -10 gr
- Temperatura maxima de operare racire minim 43 gr
- Temperatura minima de operare incalzire minim -10 gr

- Temperatura maxima de operare incalzire minim 24 gr
- Flitru multi rol
- Tehnologie invertor
- SEER minim 6
- SCOP minim 4
- EER minim 3.20
- COP minim 3.6
- Nivel de zgomot maxim 40 dB prima treapta
- Functii de racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare
- Telecomanda si manual utilizare
- Alimentare 220 V
- Garantie minim 24 luni
- Se va avea in vedere la intocmirea ofertei financiare costurile pentru demontarea echipamentelor de aer conditionat vechi si montarea echipamentelor de aer conditionat noi, si kit-ul de montare pentru acestea.
- De asemenea se va avea in vedere necesitatea instalarii echipamentelor de aer conditionat la inaltime si cu traseu frigorific de pana la 10 metri lungime.

Tip 3 SPECIFICATII TEHNICE

ECHIPAMENTE DE AER CONDITIONAT 24000 BTU

- Utilizare rezidentiala
- Montare pe perete
- Pentru incaperi de minim 50 mp
- Capacitate generala minim 24000 BTU
- Clasa de eficienta energetica la racire minim 23900 BTU
- Clasa de eficienta energetica la incalzire minim 24000 BTU
- Clasa energetica de racire minim A++
- Clasa energetica de incalzire minim A+
- Temperatura minima de operare racire minim -15 gr
- Temperatura maxima de operare racire minim 43 gr
- Temperatura minima de operare incalzire minim -10 gr
- Temperatura maxima de operare incalzire minim 24 gr
- Cu filtru multi rol
- Tehnologie invertor
- Coeficient SEER minim 6.1
- Coeficient SCOOP minim 4
- Coeficient EER minim 4
- Coeficient COP minim 2.20
- Functie de racire
- Functie de incalzire
- Functie de dezumidificare
- Tensiune alimentare 220V
- Nivel de zgomot unitate interioara maxim 45 dB prima treapta
- Tensiune alimentare 220V
- Garantie minim 3 ani
- Telecomanda , manual utilizare

- Se va avea in vedere la intocmirea ofertei financiare costurile pentru demontarea echipamentelor de aer conditionat vechi si montarea echipamentelor de aer conditionat noi, si kit-ul de montare pentru acestea.
- De asemenea se va avea in vedere necesitatea instalarii echipamentelor de aer conditionat la inaltime si cu traseu frigorific de pana la 10 metri lungime

Tip 4 SPECIFICATII TEHNICE

ECHIPAMENTE DE AER CONDITIONAT 12000 BTU

- Utilizare rezidentiala
- Montare pe perete
- Pentru incaperi de minim 20 mp
- Capacitate generala minim 12000 BTU
- Capacitate de iracire minim 112900 BTU
- Clasa energetica de racire minim A++
- Clasa energetica minima de incalzire A+
- Filtru lavabil
- Compresor rotativ
- Numar minim viteze 4
- Tehnologie inverter
- Coeficient SEER minim 6
- Coeficient SCOOP minim 4
- Tensiune alimentare 220 V
- Nivel zgomot unitate interna maxim 65 dB
- Functie de racire
- Functie de incalzire
- Functie de dezumidificare
- Telecomanda , manual de utilizare in limba romana
- Garantie minim 24 luni
- Se va avea in vedere la intocmirea ofertei financiare costurile pentru demontarea echipamentelor de aer conditionat vechi si montarea echipamentelor de aer conditionat noi, si kit-ul de montare pentru acestea.
- De asemenea se va avea in vedere necesitatea instalarii echipamentelor de aer conditionat la inaltime si cu traseu frigorific de pana la 10 metri lungime.

DIRECTOR
DIRECTIA ADMINISTRATIV
Ing. Ana LIXANDRU

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
Ing. Cristina NEGRU

Întocmit
Inspector specialitate
Andrei RADULESCU

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro

Operator date cu caracter personal

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 2 : Locatii si persoane de contact

Nr Crt	Beneficiar	Adresa	Persoana de contact
1	CIA 2	Str Mihai Eminescu nr 87	Mirea Constantin 0768953398
2	CSCH	Str Traian nr 144	Mariana Sontea 0769948173
3	Pinocchio	Str Ripiceni nr 6A	Lazar Mihaela 0746096325
4	Cresa Sinaia	Aleea Sinaia nr 4	Chirica Minodora 072980614
5	SATR	SATR	Verona Badescu 0764 418 577
6	Colt Alb	Str Austrului nr 37	Florescu Irina 0769269343
7	Casa din tei	Str Gheorghe Serban 7 A	Tita Adrian 0734547175

ing Ana LIXANDRU
Director Direcția Administrativ

ing. Cristina NEGRU
Sef serviciu Administrativ

Întocmit
Andrei RĂDULESCU
Inspector de specialitate

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 3 : numar echipamente de aer conditionat si operatii de montare si demontare

Nr crt	Tip	*Denumire echipament*	*UM*	*Numar echipamente aer conditionat necesarecu*	*Operatii de demontare*	*Operatii de montare*	*Locatie/Adresa*	*Buget*
1	Tip 1	Aer conditionat 12000 BTU	buc	1	1	1	Str Mihai Eminescu nr 87	CIA 2
2	Tip 1	Aer conditionat 12000 BTU	buc	3	3	3	Str Traian nr 144	CENTRE
3	Tip 2	Aer conditionat 18000 BTU	buc	1	1	1	Str Ripiceni nr 6 a	CENTRE
4	Tip 2	Aer conditionat 18000 BTU	buc	2	2	2	Aleea Sinaia nr	CRESE
5	Tip 3	Aer conditionat 24000 BTU	buc	5	5	5	SATR	CENTRE
1	Tip 4	Aer conditionat 12000 BTU	buc	9	9	9	SATR	CENTRE
2	Tip 4	Aer conditionat 12000 BTU	buc	8	8	8	COLT ALB	CENTRE
3	Tip 4	Aer conditionat 12000 BTU	buc	4	4	4	CASA DIN TEI	CENTRE

ing.Ana LIXANDRU
Director - Directia Administrativ

ing. Cristina NEGRU
Sef serviciu Administrativ

Intocmit
Inspector specialitate
Andrei RADULESCU